

Температурный график зоны теплоснабжения котельных «Шабаны», «Орловская», «Курасовщина», «Харьковская», «Западная», «Степанка»

Температура наружного воздуха, С	Температура прямой сетевой воды, С	Температура прямой сетевой воды по заданию ТС
8	65,0	65
7	65,0	65
6	65,0	65
5	65,0	65
4	65,0	65
3	65,0	65
2	65,0	65
1	65,0	65
0	66,8	67
-1	69,2	69
-2	71,5	72
-3	73,8	74
-4	76,1	76
-5	78,4	78
-6	80,7	81
-7	82,9	83
-8	85,2	85
-9	87,4	87
-10	89,6	90
-11	91,9	92
-12	94,1	94
-13	96,3	96
-14	98,5	99
-15	100,6	101
-16	102,8	103
-17	105,0	105
-18	105,0	105
-19	105,0	105
-20	105,0	105
-21	105,0	105
-22	105,0	105
-23	105,0	105
-24	105,0	105